

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «22» октября 2020 г. № 1737

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЕНЭС ПС 220 кВ «Бузулукская»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЕНЭС ПС 220 кВ «Бузулукская» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), счетчики активной и реактивной электроэнергии (Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). АИИС КУЭ ЕНЭС (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде (рег. №) 59086-14), включающий центры сбора и обработки данных (ЦСОД) Исполнительного аппарата (ИА) и Магистральных электрических сетей (МЭС) Волги, автоматизированные рабочие места (АРМ), каналообразующую аппаратуру, средства связи и приема-передачи данных.

АИИС КУЭ обеспечивает выполнение следующих функций:

- сбор информации о результатах измерений активной и реактивной электрической энергии;

- синхронизация времени компонентов АИИС КУЭ с помощью системы обеспечения единого времени (СОЕВ), соподчиненной национальной шкале координированного времени UTS (SU);

- хранение информации по заданным критериям;

- доступ к информации и ее передача в организации-участники оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ).

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии, где производится измерение мгновенных и средних значений активной и реактивной мощности. На основании средних значений мощности измеряются приращения электроэнергии за интервал времени 30 мин.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 мин) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Сервер сбора ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) автоматически опрашивает УСПД. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи), присоединенного к единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса сервер сбора автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в сервере баз данных ИВК. В сервере баз данных ИВК информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру.

Один раз в сутки оператор ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС формирует файл отчета с результатами измерений в формате XML и передает его в программно-аппаратный комплекс (ПАК) АО «АТС» и в АО «СО ЕЭС» и смежным субъектом ОРЭМ.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС «Бузулукская» ПАО «ФСК ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

СОЕВ функционирует на всех уровнях АИИС КУЭ. Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ), которое обеспечивает автоматическую непрерывную синхронизацию шкалы времени сервера сбора от источника точного времени, который синхронизирован с национальной шкалой координированного времени UTC (SU).

Коррекция шкалы времени УСПД по шкале времени севера ИВК происходит при расхождении более, чем ± 1 с, с интервалом проверки текущего времени не более 60 мин.

Сравнение шкалы времени счетчиков электрической энергии со шкалой времени УСПД осуществляется с периодичностью 1 раз в 30 мин. При расхождении шкал времени счетчиков и УСПД равном или более ± 2 с, проводится коррекция шкалы времени счетчиков.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (Метроскоп)» (СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп), установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные СПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.0.0.4
Цифровой идентификатор ПО	26B5C91CC43C05945AF7A39C9EBFD218
Другие идентификационные данные	DataServer.exe, DataServer_USPD.exe
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

Уровень защиты СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий», в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав первого и второго уровней АИИС КУЭ, метрологические и технические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблицах 2 – 4.

Таблица 2 - Состав первого и второго уровней АИИС КУЭ

№ ИК	Состав первого и второго уровней АИИС КУЭ					Вид электроэнергии
	Диспетчерское наименование точки учёта	ТТ	ТН	Счетчик	УСПД	
1	2	3	4	5	6	7
1	ОРУ 110 кВ, яч. 1 ВЛ 110 кВ Бузулукская - Державинская (Державинская)	ТВГ-УЭТМ®-110 кл.т. 0,2S Ктт=600/5 Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде (рег. №) 52619-13	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 Ктн=110000/√3/100/√3 рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-08	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-04	активная реактивная
2	ОРУ 110 кВ, яч. 2 ВЛ 110 кВ Бузулукская - Сорочинская I цепь с отпайками (Сорочинская 1)	ТВ-ЭК исп. М1 кл.т. 0,2S Ктт=600/5 рег.№ 56255-14	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 Ктн=110000/√3/100/√3 рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-17		активная реактивная
3	ОРУ 110 кВ, яч. 3 ВЛ 110 кВ Бузулукская - Сорочинская II цепь с отпайками (Сорочинская 2)	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т. 0,2S Ктт=200/1 рег.№ 23256-05	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 Ктн=110000/√3/100/√3 рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-17		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
4	ОРУ 110 кВ, яч. 9 ВЛ 110 кВ Бузулукская - Савельевская №3 (Ростоши)	ТВГ-УЭТМ®-110 кл.т. 0,2S КТТ=600/5 рег.№ 52619-13	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 КТН=110000/√3/100/√3 рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-12	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-04	активная реактивная
5	ОРУ 110 кВ, яч. 10 ВЛ 110 кВ Бузулукская - Савельевская I цепь с отпайками (Савельевская 1)	ТВГ-УЭТМ®-110 кл.т. 0,2S КТТ=600/5 рег.№ 52619-13	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 КТН=110000/√3/100/√3 рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-12		активная реактивная
6	ОРУ 110 кВ, яч. 11 ВЛ 110 кВ Бузулукская - Савельевская II цепь с отпайками (Савельевская 2)	ТВГ-УЭТМ®-110 кл.т. 0,2S КТТ=600/5 рег.№ 52619-13	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 КТН=110000/√3/100/√3 рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-12		активная реактивная
7	ОРУ 110 кВ, яч. 12 ВЛ 110 кВ Бузулукская - Промысловая I цепь с отпайками (Промысловая 1)	ТВ-ЭК исп. М1 кл.т. 0,5 КТТ=600/5 рег.№ 56255-14	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 КТН=110000/√3/100/√3 рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-17		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
8	ОРУ 110 кВ, яч. 13 ВЛ 110 кВ Бузулукская - Промысловая II цепь с отпайками (Промысловая 2)	ТФЗМ 110Б-I У1 кл.т. 0,2S Ктт=300/5 рег.№ 69721-17	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 Ктн=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-08	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-04	активная реактивная
9	ОРУ 110 кВ, яч. 14 ВЛ 110 кВ Бузулукская - Заводская I цепь (Заводская 1)	ТВ-ЭК кл.т. 0,2S Ктт=300/1 рег.№ 74600-19	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 Ктн=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-17		активная реактивная
10	ОРУ 110 кВ, яч. 15 ВЛ 110 кВ Бузулукская - Заводская II цепь (Заводская 2)	ТВ-ЭК кл.т. 0,2S Ктт=300/1 рег.№ 74600-19	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 Ктн=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-17		активная реактивная
11	ОРУ 110 кВ, яч. 7 ВЛ 110 кВ Комсомолец - Бузулукская I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Бузулукская-1)	ТВ-ЭК исп. М1 кл.т. 0,2S Ктт=600/5 рег.№ 56255-14	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 Ктн=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-12		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
12	ОРУ 110 кВ, яч. 5 ВЛ 110 кВ Комсомолец - Бузулукская II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Бузулукская-2)	ТВ-ЭК исп. М1 кл.т. 0,2S Ктт=600/5 рег.№ 56255-14	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 Ктн=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-12	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-04	активная реактивная
13	ОРУ 110 кВ, яч. 8 ВЛ 110 кВ Бузулукская - Новотёпловская (Новотёпловская)	ТФЗМ 110Б-IV У1 кл.т. 0,5 Ктт=300/5 рег.№ 26422-04	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 Ктн=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-17		активная реактивная
14	АТ-1 110 кВ	ТВ-ЭК исп. М1 кл.т. 0,2S Ктт=1000/5 рег.№ 56255-14	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 Ктн=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-12		активная реактивная
15	АТ-2 110 кВ	ТВ-ЭК исп. М1 кл.т. 0,2S Ктт=1000/5 рег.№ 56255-14	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 Ктн=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-12		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
16	ОРУ 110 кВ, яч. 17 ОВГ 110 кВ (ОВМ 110 кВ)	ТВГ-УЭТМ®-110 кл.т. 0,2S Ктт=600/5 рег.№ 52619-13	ЗНОГ-110 кл.т. 0,2 Ктн=110000/√3/100/√3 рег.№ 23894-12	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-17	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-04	активная реактивная
17	ОРУ 35 кВ, яч. 4 ВЛ 35 кВ Бузулукская - Элеватор 1 (Элеватор 1)	ТВГ-УЭТМ-35 кл.т. 0,5S Ктт=200/5 рег.№ 52619-13	ф. А НОМ-35-66 кл.т. 0,5 Ктн=35000/100 рег.№ 187-05 ф. В, С НОМ-35 кл.т. 0,5 Ктн=35000/100 рег.№ 187-49	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13		активная реактивная
18	ОРУ 35 кВ, яч. 5 ВЛ 35 кВ Бузулукская - Элеватор 2 (Элеватор 2)	ТВГ-УЭТМ-35 кл.т. 0,5S Ктт=200/5 рег.№ 52619-13	ф. А, С НОМ-35 кл.т. 0,5 Ктн=35000/100 рег.№ 187-49 ф. В НОМ-35 кл.т. 0,5 Ктн=35000/100 рег.№ 187-70	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
19	ОРУ 35 кВ, яч. 6 ВЛ 35 кВ Бузулукская - КС-2 (КС-2)	ТВГ-УЭТМ-35 кл.т. 0,5S Ктт=200/5 рег.№ 52619-13	ф. А НОМ-35-66 кл.т. 0,5 Ктн=35000/100 рег.№ 187-05 ф. В, С НОМ-35 кл.т. 0,5 Ктн=35000/100 рег.№ 187-49	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13		активная реактивная
20	ОРУ 35 кВ, яч. 12 ОВ-35 кВ (ОВМ - 35 кВ)	ТВГ-УЭТМ-35 кл.т. 0,5S Ктт=200/5 рег.№ 52619-13	1 с.ш. ф. А, С НОМ-35 кл.т. 0,5 Ктн=35000/100 рег.№ 187-49 ф. В НОМ-35 кл.т. 0,5 Ктн=35000/100 рег.№ 187-70 2 с.ш. ф. А НОМ-35-66 кл.т. 0,5 Ктн=35000/100 рег.№ 187-05 ф. В, С НОМ-35 кл.т. 0,5 Ктн=35000/100 рег.№ 187-49	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-04	активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
21	ЗРУ-6 кВ, яч. 6 Бузулукская-Элеватор (ф.Буз.6)	ТЛП-10 кл.т. 0,5S Ктт=200/5 рег.№ 30709-11	НТМИ-6 кл.т. 0,5 Ктн=6000/100 рег.№ 380-49	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-04	активная реактивная
22	ЗРУ-6 кВ, яч. 8 Бузулукская- Очистные сооружения № 2 (ф.Буз.8)	ТПФ кл.т. 0,5 Ктт=150/5 рег.№ 517-50	НТМИ-6 кл.т. 0,5 Ктн=6000/100 рег.№ 380-49	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13		активная реактивная
23	ЗРУ-6 кВ, яч. 16 Бузулукская-СУ-6 (ф.Буз.16)	ТПЛМ-10 кл.т. 0,5 Ктт=300/5 рег.№ 2363-68	НТМИ-6 кл.т. 0,5 Ктн=6000/100 рег.№ 831-53	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13		активная реактивная
24	ЗРУ-6 кВ, яч. 18 Бузулукская- Гидротехникум (ф.Буз.18)	ТПЛМ-10 кл.т. 0,5 Ктт=200/5 рег.№ 2363-68	НТМИ-6 кл.т. 0,5 Ктн=6000/100 рег.№ 831-53	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13		активная реактивная
25	ЗРУ-6 кВ, яч. 20 Бузулукская-Искра (ф.Буз.20)	ТЛП-10 кл.т. 0,5S Ктт=300/5 рег.№ 30709-11	НТМИ-6 кл.т. 0,5 Ктн=6000/100 рег.№ 831-53	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
26	ЗРУ-6 кВ, яч. 1 Бузулукская-КНС (ф.Буз.1)	ТПЛМ-10 кл.т. 0,5 Ктт=400/5 рег.№ 2363-68	НТМИ-6 кл.т. 0,5 Ктн=6000/100 рег.№ 380-49	СЭТ-4ТМ.03 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 27524-04	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-04	активная реактивная
27	ЗРУ-6 кВ, яч. 3 Бузулукская-Водовод № 2 (ф.Буз.3)	ф. С ТПЛ-10 кл.т. 0,5 Ктт=300/5 рег.№ 1276-59 ф. А ТПЛМ-10 кл.т. 0,5 Ктт=300/5 рег.№ 2363-68	НТМИ-6 кл.т. 0,5 Ктн=6000/100 рег.№ 380-49	СЭТ-4ТМ.03 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 27524-04		активная реактивная
28	ЗРУ-6 кВ, яч. 5 Бузулукская- Строительный техникум (ф.Буз.5)	ТПЛМ-10 кл.т. 0,5 Ктт=400/5 рег.№ 2363-68	НТМИ-6 кл.т. 0,5 Ктн=6000/100 рег.№ 380-49	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13		активная реактивная
29	ЗРУ-6 кВ, яч. 7 Бузулукская-Город № 2 (ф.Буз.7)	ТПФМ-10 кл.т. 0,5 Ктт=300/5 рег.№ 814-53	НТМИ-6 кл.т. 0,5 Ктн=6000/100 рег.№ 380-49	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
30	ЗРУ-6 кВ, яч. 9 Бузулукская-Город № 1 (ф.Буз.9)	ТВК-10 кл.т. 0,5 К _{ТТ} =400/5 рег.№ 8913-82	НТМИ-6 кл.т. 0,5 К _{ТН} =6000/100 рег.№ 380-49	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-04	активная реактивная
31	ЗРУ-6 кВ, яч. 11 Бузулукская-Железная дорога (ф.Буз.11)	ТПФМ-10 кл.т. 0,5 К _{ТТ} =400/5 рег.№ 814-53	НТМИ-6 кл.т. 0,5 К _{ТН} =6000/100 рег.№ 380-49	СЭТ-4ТМ.03 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 27524-04		активная реактивная
32	ЗРУ-6 кВ, яч. 13 Бузулукская-Мирный (ф.Буз.13)	ТВЛМ-10 кл.т. 0,5 К _{ТТ} =150/5 рег.№ 1856-63	НТМИ-6 кл.т. 0,5 К _{ТН} =6000/100 рег.№ 380-49	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13		активная реактивная
33	ЗРУ-6 кВ, яч. 17 Бузулукская-Красный флаг № 1 (ф.Буз.17)	ТПЛМ-10 кл.т. 0,5 К _{ТТ} =400/5 рег.№ 2363-68	НТМИ-6 кл.т. 0,5 К _{ТН} =6000/100 рег.№ 380-49	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13		активная реактивная
34	ЗРУ-6 кВ, яч. 15 Бузулукская-Красный флаг № 2 (ф.Буз.15)	ТПЛМ-10 кл.т. 0,5 К _{ТТ} =400/5 рег.№ 2363-68	НТМИ-6 кл.т. 0,5 К _{ТН} =6000/100 рег.№ 380-49	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
35	ЗРУ-6 кВ, яч. 23 Бузулукская-Спутник (ф.Буз.23)	ТПЛМ-10 кл.т. 0,5 Ктт=300/5 рег.№ 2363-68	НТМИ-6 кл.т. 0,5 Ктн=6000/100 рег.№ 831-53	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-08	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-04	активная реактивная
36	ЗРУ-6 кВ, яч. 25 Бузулукская-Город № 5 (ф.Буз.25);	ТПЛМ-10 кл.т. 0,5 Ктт=300/5 рег.№ 2363-68	НТМИ-6 кл.т. 0,5 Ктн=6000/100 рег.№ 831-53	СЭТ-4ТМ.03М кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 36697-08		активная реактивная
37	ЗРУ-6 кВ, яч. 27 Бузулукская-Водовод 1 (ф.Буз.27)	ТПЛ-10 кл.т. 0,5 Ктт=300/5 рег.№ 1276-59	НТМИ-6 кл.т. 0,5 Ктн=6000/100 рег.№ 831-53	СЭТ-4ТМ.03 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 27524-04		активная реактивная
38	ЗРУ-6 кВ, яч. 29 Бузулукская- Техучилище (ф.Буз.29)	ТПЛМ-10 кл.т. 0,5 Ктт=400/5 рег.№ 2363-68	НТМИ-6 кл.т. 0,5 Ктн=6000/100 рег.№ 831-53	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
39	ЗРУ-6 кВ, яч. 31 Бузулукская-Вокзал (ф.Буз.31)	ф. А ТПЛМ-10 кл.т. 0,5 К _{ТТ} =200/5 рег.№ 2363-68 ф. С ТПЛ-10с кл.т. 0,5 К _{ТТ} =200/5 рег.№ 29390-05	НТМИ-6 кл.т. 0,5 К _{ТН} =6000/100 рег.№ 831-53	СЭТ-4ТМ.03 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 27524-04	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-04	активная реактивная
40	ЗРУ-6 кВ, яч. 33 Бузулукская- Очистные сооружения № 1 (ф.Буз.33)	ТВЛМ-10 кл.т. 0,5 К _{ТТ} =200/5 рег.№ 1856-63	НТМИ-6 кл.т. 0,5 К _{ТН} =6000/100 рег.№ 831-53	ZMD402CT41.0457 кл.т. 0,2S/0,5 рег.№ 53319-13		активная реактивная

Примечания:

1 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик.

2 Допускается замена УСПД на аналогичные утвержденных типов.

3 Замена оформляется техническим актом в установленном на предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как неотъемлемая часть.

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Границы интервала основной относительной погрешности ИК (активная энергия) ($\pm\delta$), %			Границы интервала относительной погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации (активная энергия) ($\pm\delta$), %		
		$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$	$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$
1	2	3	4	5	6	7	8
1 – 6, 8 – 12, 14 – 16 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 0,2S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	1,0	1,1	1,8	1,2	1,3	1,9
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	0,9	0,8	1,3	0,8	1,0	1,4
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,6	0,6	0,9	0,8	0,9	1,2
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,5	0,6	0,9	0,8	0,9	1,2
7, 13 (ТТ 0,5; ТН 0,2 Сч 0,2S)	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,7	2,8	5,3	1,8	2,8	5,4
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,9	1,4	2,7	1,1	1,6	2,8
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,7	1,0	1,9	0,9	1,2	2,0
17 – 21, 25 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,2S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	1,8	2,5	4,8	1,9	2,6	4,8
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,1	1,6	3,0	1,2	1,7	3,0
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,9	1,2	2,2	1,0	1,4	2,3
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,9	1,2	2,2	1,0	1,4	2,3
22 – 24, 28 – 30, 32 – 36, 38, 40 (ТТ 0,5; ТН 0,5 Сч 0,2S)	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,8	2,8	5,4	1,9	2,9	5,5
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,1	1,6	2,9	1,2	1,7	3,0
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,9	1,2	2,2	1,0	1,4	2,3
26, 27, 31, 37, 39 (ТТ 0,5; ТН 0,5 Сч 0,2S)	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,8	2,8	5,4	1,9	2,9	5,5
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,1	1,6	2,9	1,2	1,7	3,0
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,9	1,2	2,2	1,0	1,4	2,3

Продолжение таблицы 3

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Границы интервала основной относительной погрешности ИК (реактивная энергия) ($\pm\delta$), %		Границы интервала относительной погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации (реактивная энергия) ($\pm\delta$), %	
		$\cos \varphi = 0,8$ ($\sin \varphi = 0,6$)	$\cos \varphi = 0,5$ ($\sin \varphi = 0,87$)	$\cos \varphi = 0,8$ ($\sin \varphi = 0,6$)	$\cos \varphi = 0,5$ ($\sin \varphi = 0,87$)
1	2	3	4	5	6
1 – 6, 8 – 12, 14 – 16 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 0,5)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	1,8	1,5	2,3	1,9
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,4	0,9	1,9	1,6
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,0	0,8	1,7	1,5
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,0	0,8	1,7	1,5
7, 13 (ТТ 0,5; ТН 0,2 Сч 0,5)	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	4,3	2,5	4,5	2,8
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	2,2	1,4	2,6	1,9
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,6	1,0	2,1	1,6
17 – 21, 25 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,5)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	4,0	2,4	4,2	2,7
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	2,5	1,5	2,9	2,0
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,9	1,2	2,3	1,7
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,9	1,2	2,3	1,7
22 – 24, 28 – 30, 32 – 36, 38, 40 (ТТ 0,5; ТН 0,5 Сч 0,5)	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	4,4	2,5	4,6	2,8
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	2,4	1,5	2,8	2,0
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,9	1,2	2,3	1,7
26, 27, 31, 37, 39 (ТТ 0,5; ТН 0,5 Сч 0,5)	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	4,4	2,6	4,5	2,7
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	2,4	1,5	2,5	1,6
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,8	1,2	1,9	1,3
Пределы допускаемых смещений шкалы времени СОЕВ АИИС КУЭ относительно национальной шкалы времени UTC(SU), с				±5	
Примечания: 1 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии (получасовая). 2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности P=0,95. 3 Погрешность в рабочих условиях указана при температуре окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 10 до плюс 30°C.					

Таблица 4 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
1	2
<p>Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности $\cos\varphi$ температура окружающей среды, °С: - для счетчиков активной энергии: ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 30206-94 - для счетчиков реактивной энергии: ГОСТ Р 52425-2005, ГОСТ Р 31819.23-2012, ГОСТ 26035-83</p>	<p>от 99 до 101 от 100 до 120 0,87 от +21 до +25 от +21 до +25 от +18 до +23</p>
<p>Условия эксплуатации: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С: - для ТТ, ТН - для счетчиков - для УСПД</p>	<p>от 90 до 110 от 2(5) до 120 от 0,5 инд до 0,8 емк от -40 до +35 от -40 до +60 от -10 до +50</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: счетчики электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-17): - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более счетчики электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-12): - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более счетчики электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-08): - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более счетчики электрической энергии СЭТ-4ТМ.03 (рег.№ 27524-04): - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более счетчики электрической энергии ZMD (рег.№ 53319-13): - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более УСПД ЭКОМ-3000: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более ИВК: - коэффициент готовности, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более</p>	<p>220000 72 165000 72 140000 72 90000 72 220000 72 75000 24 0,99 1</p>

Продолжение таблицы 4

1	2
Глубина хранения информации счетчики электрической энергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сутки, не менее	45
УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее	45
ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	3,5

Надежность системных решений:

–резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;

–резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;

в журналах событий счетчика и УСПД фиксируются факты:

- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция времени.

Защищенность применяемых компонентов:

наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счетчика;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД;

наличие защиты на программном уровне:

- пароль на счетчике;
- пароль на УСПД;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
1	2	3
Трансформатор тока	ТВГ-УЭТМ®-110	15 шт.
Трансформатор тока	ТВ-ЭК исп. М1	18 шт.
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	3 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ 110Б-I У1	3 шт.
Трансформатор тока	ТВ-ЭК	6 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ 110Б-IV У1	3 шт.
Трансформатор тока	ТВГ-УЭТМ-35	12 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10	6 шт.
Трансформатор тока	ТПФ	2 шт.
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	20 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10	3 шт.
Трансформатор тока	ТПФМ-10	4 шт.
Трансформатор тока	ТВК-10	2 шт.
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	4 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10с	1 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОГ-110	6 шт.
Трансформатор напряжения	НОМ-35-66	1 шт.
Трансформатор напряжения	НОМ-35	5 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	2 шт.
Счётчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М	18 шт.
Счётчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03	5 шт.
Счётчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	ZMD	17 шт.
УСПД	ЭКОМ-3000	1 шт.
Методика поверки	МП 206.1-054-2020	1 экз.
Паспорт-формуляр	АУВП.411711.ФСК.035.144.ПС-ФО	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 206.1-054-2020 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЕНЭС ПС 220 кВ «Бузулукская». Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 31.05.2020 г.

Основные средства поверки:

– трансформаторов тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки;

– трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки и/или МИ 2845-2003 ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 6/√3...35 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации, МИ 2925-2005 ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя;

– счетчиков электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-17) – по документу ИЛГШ.411152.145РЭ1 «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации», Часть 2 «Методика поверки», утвержденному ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 03.12.2017 г.;

– счетчиков электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-12) – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145РЭ1, утвержденному руководителем ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 04.05.2012 г.;

– счетчиков электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-08) – в соответствии с методикой поверки ИЛГШ.411152.145РЭ1, являющейся приложением к руководству по эксплуатации ИЛГШ.411152.145РЭ. Методика поверки согласована с руководителем ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 04.12.2007 г.;

– счетчиков электрической энергии СЭТ-4ТМ.03 (рег.№ 27524-04) – в соответствии с методикой поверки ИЛГШ.411152.124 РЭ1, являющейся приложением к руководству по эксплуатации ИЛГШ.411152.124 РЭ. Методика поверки согласована с руководителем ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 10.09.2004 г.;

– счетчиков электрической энергии ZMD (рег.№ 53319-13) – в соответствии с документом МР000030110 «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные ZMD и ZFD. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» в феврале 2013 г.;

– для УСПД ЭКОМ-3000 - по документу «ГСИ. Программно-технический измерительный комплекс ЭКОМ. Методика поверки. МП 26-262-99», утвержденному ФГУП «УНИИМ» в декабре 1999 г.;

– блок коррекции времени ЭНКС-2, рег. № 37328-15;

– термогигрометр CENTER (мод.314), рег. № 22129-09.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЕНЭС ПС 220 кВ «Бузулукская», аттестованном ФГУП «ВНИИМС», аттестат аккредитации № RA.RU.311787 от 02.08.2016 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЕНЭС ПС 220 кВ «Бузулукская»

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр
«ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

ИНН 7733157421

Адрес: 123007, г. Москва, улица 1-я Магистральная, дом 17, строение 5, этаж 3

Телефон: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

E-mail: eaudit@ackye.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»

Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.