

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «03» февраля 2023 г. № 248

Регистрационный № 88184-23

Лист № 1  
Всего листов 10

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Филиала ПАО «ОГК-2» – Ставропольская ГРЭС

**Назначение средства измерений**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Филиала ПАО «ОГК-2» – Ставропольская ГРЭС (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

**Описание средства измерений**

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень — измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН) и счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

2-й уровень — информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя основной и резервный серверы баз данных (далее по тексту — серверы ИВК), устройства синхронизации времени (УСВ) типа УСВ-3, автоматизированное рабочее место (АРМ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети (ЛВС) и разграничения прав доступа к информации.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Измерительная информация на выходе счетчика без учета коэффициента трансформации:

– активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с. активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемая для интервалов времени 30 мин.;

– средняя на интервале времени 30 мин. активная (реактивная) электрическая мощность.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы серверов ИВК. На серверах ИВК осуществляется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов.

Передача информации в ПАК АО «АТС» с электронной цифровой подписью (ЭЦП) субъекта оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), в филиал АО «СО ЕЭС» и в другие смежные субъекты ОРЭ осуществляется с уровня ИВК по каналу связи с протоколом TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов установленных форматов в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояния средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности. В случае выхода из строя основного сервера ИВК передача информации осуществляется с резервного сервера ИВК.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ предусматривает поддержание национальной шкалы координированного времени РФ UTC (SU) на всех уровнях АИИС КУЭ (ИИК, ИВК). В состав СОЕВ входят устройства синхронизации времени УСВ-3, ежесекундно синхронизирующие собственную шкалу времени с национальной шкалой координированного времени РФ UTC (SU) по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС.

Сравнение шкалы времени серверов ИВК со шкалой времени УСВ-3 осуществляется непрерывно, корректировка шкалы времени серверов ИВК производится независимо от величины расхождений.

Сравнение шкалы времени счетчиков электроэнергии со шкалой времени основного сервера ИВК происходит по заданному расписанию, но не реже одного раза в сутки. При расхождении шкалы времени счетчиков электроэнергии со шкалой времени основного сервера ИВК на величину более чем  $\pm 2$  с, выполняется синхронизация шкалы времени счетчика. В случае выхода из строя основного сервера ИВК сравнение шкалы времени счетчиков осуществляется с резервного сервера ИВК.

Журналы событий счетчика и серверов ИВК отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

Нанесение знака поверки на корпус АИИС КУЭ не предусмотрено. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке АИИС КУЭ.

Заводской номер 0204 указан в паспорте-формуляре АИИС КУЭ.

### Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2.0 Пром». Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений ПО «Пирамида 2.0 Пром» соответствует уровню - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Идентификационные признаки ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные метрологически значимой части ПО «Пирамида 2.0 Пром»

Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
1	2	3	4
BinaryPackControls.dll	не ниже 10.3.1	EB1984E0072ACFE1C797269B9DB15476	MD5
CheckDataIntegrity.dll		E021CF9C974DD7EA91219B4D4754D5C7	
ComIECFunctions.dll		BE77C5655C4F19F89A1B41263A16CE27	
ComModbusFunctions.dll		AB65EF4B617E4F786CD87B4A560FC917	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
ComStdFunctions.dll	не ниже 10.3.1	EC9A86471F3713E60C1DAD056CD6E373	MD5
DateTimeProcessing.dll		D1C26A2F55C7FECFF5CAF8B1C056FA4D	
SafeValuesDataUpdate.dll		B6740D3419A3BC1A42763860BB6FC8AB	
SimpleVerifyDataStatuses.dll		61C1445BB04C7F9BB4244D4A085C6A39	
SummaryCheckCRC.dll		EFCC55E91291DA6F80597932364430D5	
ValuesDataProcessing.dll		013E6FE1081A4CF0C2DE95F1BB6EE645	

Конструкция АИИС КУЭ исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию.

### Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Таблица 2 — Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

Номер ИК	Наименование ИК	ТТ	ТН	Счетчик	ИВК
1	2	3	4	5	6
1	Ставропольская ГРЭС, ОРУ-500 кВ, ячейка №7, ВЛ-500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная (Л-501)	ТФНКД-500-П 2000/1 Кл. т. 0,5 Рег. № 3639-73  ТФНКД-500-П 2000/1 Кл. т. 0,5 Рег. № 3639-73	НАМИ-500 УХЛ1 500000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 28008-09  НАМИ-500 УХЛ1 500000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 28008-09  НАМИ-500 УХЛ1 500000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 28008-09	Меркурий 234 ARTM2-04 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	Сервер ИВК (основной), УСВ-3, рег. № 84823-22/ Сервер ИВК (резервный), УСВ-3, рег. № 84823-22
2	Ставропольская ГРЭС, ОРУ-500 кВ, ячейка №3, ВЛ-500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк (Л-502)	ТФЗМ 500Б-1У1 2000/1 Кл. т. 0,5 Рег. № 3639-73  ТФЗМ 500Б-1У1 2000/1 Кл. т. 0,5 Рег. № 3639-73	НАМИ-500 УХЛ1 500000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 28008-04  НАМИ-500 УХЛ1 500000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 28008-09  НАМИ-500 УХЛ1 500000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 28008-09	Меркурий 234 ARTM2-04 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	Сервер ИВК (основной), УСВ-3, рег. № 84823-22/ Сервер ИВК (резервный), УСВ-3, рег. № 84823-22

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
3	Ставропольская ГРЭС, ОРУ-330 кВ, ячейка №4, ВЛ-330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь (Л-330-14)	ТФУМ 330А-ПУ1 2000/1 Кл. т. 0,2 Рег. № 80215-20  ТФУМ 330А-ПУ1 2000/1 Кл. т. 0,2 Рег. № 80215-20	НАМИ-330 У1 330000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 80214-20  НАМИ-330 У1 330000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 80214-20	Меркурий 234 ARTM2-04 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	Сервер ИВК (основной), УСВ-3, рег. № 84823-22/ Сервер ИВК (резервный), УСВ-3, рег. № 84823-22
4	Ставропольская ГРЭС, ОРУ-330 кВ, ячейка №2, ВЛ-330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь (Л-330-15)	ТФУМ 330А-ПУ1 2000/1 Кл. т. 0,2 Рег. № 80215-20  ТФУМ 330А-ПУ1 2000/1 Кл. т. 0,2 Рег. № 80215-20	НАМИ-330 У1 330000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 80214-20  НАМИ-330 У1 330000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 80214-20	Меркурий 234 ARTM2-04 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	
5	Ставропольская ГРЭС, ОРУ-330 кВ, ячейка №6, ВЛ-330 кВ Ставропольская ГРЭС - Солнечный Дар (Л-330-17)	ТФУМ 330А-ПУ1 2000/1 Кл. т. 0,2 Рег. № 80215-20  ТФУМ 330А-ПУ1 2000/1 Кл. т. 0,2 Рег. № 80215-20	НАМИ-330 У1 330000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 80214-20  НАМИ-330 У1 330000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 80214-20	Меркурий 234 ARTM2-04 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	
8	Ставропольская ГРЭС, ОРУ-110 кВ, ячейка №7, ВЛ-110 кВ Ставропольская ГРЭС - ПС Красная Заря (Л-116)	ТОГФ-110 1000/1 Кл. т. 0,2S Рег. № 44640-10	НАМИ-110 УХЛ1 110000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 80214-20  НАМИ-110 УХЛ1 110000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 24218-03	Меркурий 234 ARTM2-04 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	
9	Ставропольская ГРЭС, ОРУ-110 кВ, ячейка №11, ВЛ-110 кВ Ставропольская ГРЭС - ПС Междуреченская (Л-120)	ТОГФ-110 1000/1 Кл. т. 0,2S Рег. № 44640-10	НАМИ-110 УХЛ1 110000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 80214-20  НАМИ-110 УХЛ1 110000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 24218-03	Меркурий 234 ARTM2-04 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
10	Ставропольская ГРЭС, ОРУ-110 кВ, ячейка №2, ВЛ-110 кВ Ставропольская ГРЭС - ПС Солнечная (Л-129)	ТАГ 123 1000/1 Кл. т. 0,2S Рег. № 29694-08	НАМИ-110 УХЛ1 110000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 80214-20 НАМИ-110 УХЛ1 110000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 24218-03	Меркурий 234 ARTM2-04 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	Сервер ИВК (основной), УСВ-3, рег. № 84823-22/ Сервер ИВК (резервный), УСВ-3, рег. № 84823-22
11	Ставропольская ГРЭС, ОРУ-110 кВ, ячейка №8, ВЛ-110 кВ Ставропольская ГРЭС - ПС Баклановская (Л-235)	ТАГ 123 1000/1 Кл. т. 0,2S Рег. № 29694-08	НАМИ-110 УХЛ1 110000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 80214-20 НАМИ-110 УХЛ1 110000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 24218-03	Меркурий 234 ARTM2-04 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	
12	Ставропольская ГРЭС, ОРУ-110 кВ, ячейка №9, ВЛ-110 кВ Ставропольская ГРЭС - ПС ДКС-2 (Л-262)	ТОГФ-110 1000/1 Кл. т. 0,2S Рег. № 44640-10	НАМИ-110 УХЛ1 110000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 80214-20 НАМИ-110 УХЛ1 110000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 24218-03	Меркурий 234 ARTM2-04 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	
13	Ставропольская ГРЭС, ОРУ-110 кВ, ячейка №3, ВЛ-110 кВ Ставропольская ГРЭС - ПС Раздольная (Л-280)	ТАГ 123 1000/1 Кл. т. 0,2S Рег. № 29694-08	НАМИ-110 УХЛ1 110000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 80214-20 НАМИ-110 УХЛ1 110000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 24218-03	Меркурий 234 ARTM2-04 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	
14	Ставропольская ГРЭС, ОРУ-110 кВ, ячейка №6, М-2 110 кВ	ТАГ 123 1000/1 Кл. т. 0,2S Рег. № 29694-08	НАМИ-110 УХЛ1 110000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 80214-20 НАМИ-110 УХЛ1 110000/√3/100/√3 Кл. т. 0,2 Рег. № 24218-03	Меркурий 234 ARTM2-04 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
17	Ставропольская ГРЭС, ТГ-1 (20 кВ)	ТШЛ20Б-II 12000/5 Кл. т. 0,2 Рег. № 82783-21	ЗНОМ-20-63 20000/√3/100/√3 Кл. т. 0,5 Рег. № 80009-20	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	Сервер ИВК (основной), УСВ-3, рег. № 84823-22/ Сервер ИВК (резервный), УСВ-3, рег. № 84823-22
23	Ставропольская ГРЭС, ТГ-2 (20 кВ)	ТШЛ20Б-II 12000/5 Кл. т. 0,2 Рег. № 82783-21	ЗНОМ-20-63 20000/√3/100/√3 Кл. т. 0,5 Рег. № 80009-20	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	
27	Ставропольская ГРЭС, ТГ-3 (20 кВ)	ТШЛ20Б-II 12000/5 Кл. т. 0,2 Рег. № 82783-21	ЗНОМ-20-63 20000/√3/100/√3 Кл. т. 0,5 Рег. № 80009-20	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	
31	Ставропольская ГРЭС, ТГ-4 (20 кВ)	ТШЛ20Б-II 12000/5 Кл. т. 0,2 Рег. № 82783-21	ЗНОМ-20-63 20000/√3/100/√3 Кл. т. 0,5 Рег. № 80009-20	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	
35	Ставропольская ГРЭС, ТГ-5 (20 кВ)	ТШЛ20Б-II 12000/5 Кл. т. 0,2 Рег. № 82783-21	ЗНОМ-20-63 20000/√3/100/√3 Кл. т. 0,5 Рег. № 80009-20	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	
39	Ставропольская ГРЭС, ТГ-6 (20 кВ)	ТШЛ20Б-II 12000/5 Кл. т. 0,2 Рег. № 82783-21	ЗНОМ-20-63 20000/√3/100/√3 Кл. т. 0,5 Рег. № 80009-20	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	
43	Ставропольская ГРЭС, ТГ-7 (20 кВ)	ТШЛ20Б-II 12000/5 Кл. т. 0,2 Рег. № 82783-21	ЗНОМ-20-63 20000/√3/100/√3 Кл. т. 0,5 Рег. № 80009-20	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	
49	Ставропольская ГРЭС, ТГ-8 (20 кВ)	ТШЛ20Б-II 12000/5 Кл. т. 0,2 Рег. № 82783-21	ЗНОМ-20-63 20000/√3/100/√3 Кл. т. 0,5 Рег. № 80009-20	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19	

Продолжение таблицы 2

<p>Примечания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Допускается изменение наименования ИК без изменения объекта измерений.</li> <li>2. Допускается замена ТТ, ТН, счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик.</li> <li>3. Допускается замена УСВ на аналогичные, утвержденных типов.</li> <li>4. Допускается замена сервера без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО).</li> <li>5. Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ, как их неотъемлемая часть.</li> </ol>
---

Таблица 3 – Основные метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ( $\pm\delta$ ), %	Границы погрешности в рабочих условиях ( $\pm\delta$ ), %
1, 2	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,6	4,5
3, 4, 5	Активная	0,6	1,4
	Реактивная	0,9	2,4
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	Активная	0,6	1,4
	Реактивная	0,9	2,4
17, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 49	Активная	0,9	1,5
	Реактивная	1,3	2,5
Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), ( $\pm\Delta$ ), с			5
<p>Примечания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии (получасовая).</li> <li>2. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности <math>P = 0,95</math>.</li> <li>3. Границы погрешности результатов измерений приведены для <math>\cos \varphi=0,8</math>, токе ТТ, равном 100 % от <math>I_{ном}</math> для нормальных условий, для рабочих условий для ИК №№ 8-14 при <math>\cos \varphi=0,8</math>, токе ТТ, равном 2 % от <math>I_{ном}</math> и для ИК №№ 1-5, 17, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 49 при <math>\cos \varphi=0,8</math>, токе ТТ, равном 5 % от <math>I_{ном}</math> при температуре окружающего воздуха в месте расположения счетчиков от +10 до +35 °С.</li> </ol>			

Таблица 4 – Основные технические характеристики ИК АИИС КУЭ

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество ИК	20
<p>Нормальные условия:</p> <p>параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- напряжение, % от <math>U_{ном}</math></li> <li>- ток, % от <math>I_{ном}</math></li> <li>- коэффициент мощности</li> <li>- частота, Гц</li> </ul> <p>температура окружающей среды, °С</p>	<p>от 98 до 102</p> <p>от 100 до 120</p> <p>0,9</p> <p>от 49,6 до 50,4</p> <p>от +21 до +25</p>

Продолжение таблицы 4

1	2
<p>Условия эксплуатации:</p> <p>параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- напряжение, % от <math>U_{ном}</math></li> <li>- ток, % от <math>I_{ном}</math></li> <li>- коэффициент мощности</li> <li>- частота, Гц</li> </ul> <p>температура окружающей среды для ТТ, ТН, °С</p> <p>температура окружающей среды для счетчиков, °С</p> <p>температура окружающей среды для серверов ИВК, °С</p> <p>атмосферное давление, кПа</p> <p>относительная влажность, %, не более</p>	<p>от 90 до 110</p> <p>от 1(2) до 120</p> <p>от 0,5<sub>инд</sub> до 0,87<sub>емк</sub></p> <p>от 49,6 до 50,4</p> <p>от -40 до +40</p> <p>от +10 до +35</p> <p>от +10 до +30</p> <p>от 80,0 до 106,7</p> <p>98</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:</p> <p>Счетчики:</p> <p>Меркурий 234 (рег. № 75755-19):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- среднее время наработки на отказ, ч, не менее</li> <li>- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более</li> </ul> <p>УСВ-3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- среднее время наработки на отказ, ч, не менее</li> <li>- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более</li> </ul> <p>Серверы ИВК:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- коэффициент готовности, не менее</li> <li>- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более</li> </ul>	<p>320000</p> <p>2</p> <p>45000</p> <p>2</p> <p>0,99</p> <p>1</p>
<p>Глубина хранения информации:</p> <p>Счетчики:</p> <p>Меркурий 234 (рег. № 75755-19)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее</li> </ul> <p>Серверы ИВК:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее</li> </ul>	<p>170</p> <p>3,5</p>

Надежность системных решений:

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии по электронной почте.

Регистрация событий:

- в журнале событий счетчика:
  - параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекции времени в счетчике.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - электросчетчика;
  - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
  - испытательной коробки;
  - серверов ИВК.
- защита информации на программном уровне:
  - результатов измерений (при передаче, возможность использования цифровой подписи);
  - установка пароля на счетчик;
  - установка пароля на серверы ИВК.



### Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 — Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	Меркурий 234 ARTM2-04 DPBR.R	12
	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R	8
Трансформатор тока	ТФНКД-500-П	6
	ТФЗМ 500Б-1У1	6
	ТФУМ 330А-ПУ1	18
	ТОГФ-110	9
	ТАГ 123	12
	ТШЛ20Б-П	24
Трансформатор напряжения	НАМИ-500 УХЛ1	12
	НАМИ-330 У1	15
	НАМИ-110 УХЛ1	6
	ЗНОМ-20-63	24
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	2
Сервер ИВК (основной)	-	1
Сервер ИВК (резервный)	-	1
<b>Документация</b>		
Паспорт-формуляр	87570424.411711.0204.ФО	1

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе "Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Филиала ПАО «ОГК-2» – Ставропольская ГРЭС. МВИ 26.51/157/22, аттестованном ООО «Энерготестконтроль», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312560 от 03.08.2018.

### Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

### **Правообладатель**

Филиал Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» – Ставропольская ГРЭС (Филиал ПАО «ОГК-2» – Ставропольская ГРЭС)

ИНН 2607018122

Адрес (почтовый): 356128, Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск, ул. Техническая, д. 14

Адрес (юридический): 356126, Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск

Телефон: +7 (86545) 3-55-99

E-mail: mail@sta.ogk2.ru

### **Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Центрэнергобаланс» (ООО «ЦЭБ»)

ИНН 7728265661

Адрес: 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 17, эт. 15, пом. XXXIII, бл. А

Телефон: +7 (495) 150-03-56

Web-сайт: center-energo.ru

E-mail: info@center-energo.ru

### **Испытательный центр**

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготестконтроль»

(ООО «Энерготестконтроль»)

Адрес: 117449, г. Москва, ул. Карьер д. 2, стр.9, пом. 1

Телефон: +7 (495) 647-88-18

E-mail: golovkonata63@gmail.com

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312560.

