

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «20» сентября 2021 г. № 2051

Регистрационный № 83081-21

Лист № 1  
Всего листов 18

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»

**Назначение средства измерений**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

**Описание средства измерений**

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), которые включают в себя трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

2-й уровень - измерительно - вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя контроллеры сетевые промышленные типа СИКОН С70 и СИКОН С50 (далее-УСПД), каналобразующую аппаратуру для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы.

3-й уровень - представляет собой информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер сбора баз данных (БД) (далее-сервер ИВК) типа HPE Proliant DL360 Gen10, с установленным программным обеспечением (ПО) «Пирамида 2000», устройство синхронизации времени типа УСВ-3, каналобразующую аппаратуру, автоматизированные рабочие места (АРМ) персонала.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Измерительная информация на выходе счетчика без учета коэффициента трансформации:

– активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемая для интервалов времени 30 мин;

– средняя на интервале времени 30 мин активная (реактивная) электрическая мощность.

Результаты измерений для каждого интервала измерения и 30-минутные данные коммерческого учета соотношены с текущим московским временем. Результаты измерений передаются в целых числах кВт·ч.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на входы УСПД, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных на верхний уровень системы, а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.

На верхнем – третьем уровне системы выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов.

Передача информации в программно-аппаратный комплекс АО «АТС» за электронной цифровой подписью субъекта оптового рынка электроэнергии (далее – ОРЭ), в АО «СО ЕЭС» и в другие смежные субъекты ОРЭ осуществляется по каналу связи по протоколу TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов форматов 80020 и 80040 в соответствии с Приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояния средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ функционирует на всех уровнях АИИС КУЭ (ИИК, ИВКЭ, ИВК). Для синхронизации единого времени в системе используется устройство синхронизации времени типа УСВ-3, которое обеспечивает автоматическую непрерывную синхронизацию часов сервера от источника точного времени, который синхронизирован с национальной шкалой координированного времени UTC (SU) по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС.

Сервер ИВК непрерывно сравнивает собственную шкалу времени со шкалой времени УСВ-3 и при расхождении более  $\pm 1$  с осуществляется коррекция часов сервера.

УСПД непрерывно сравнивает собственную шкалу времени со шкалой времени УСВ-3 и при расхождении более  $\pm 1$  с осуществляется коррекция часов УСПД.

Сравнение шкалы времени счетчиков электроэнергии со шкалой времени УСПД производится во время сеанса связи со счетчиками и при расхождении на величину более  $\pm 1$  с, осуществляется коррекция часов счетчиков.

Журналы событий счетчика, УСПД, сервера ИВК отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке на АИИС КУЭ.

### Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню - «высокий» в соответствии Р 50.2.077-2014. Идентификационные признаки ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные признаки ПО

Идентификационные признаки	Значение
Идентификационное наименование модуля ПО	Metrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО	9FA97BA8
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC32

**Метрологические и технические характеристики**

Состав измерительных каналов приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

Номер ИК	Наименование измерительного канала	Состав измерительного канала				
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик электрической энергии	УСПД	ИВК
1	2	3	4	5	6	7
1	Ново-Салаватская ТЭЦ, ТГ-1 выводы генератора 6 кВ	ТШВ-15 Кл. т. 0,5 K <sub>ТТ</sub> =8000/5 Рег. № 1836-63	ЗНОМ-15-63 Кл. т. 0,5 K <sub>ТН</sub> =6000:√3/100:√3 Рег. № 1593-70	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	СИКОН С70, рег. № 28822-05	УСВ-3, рег. № 64242-16, НРЕ Proliant DL360 Gen10
2	Ново-Салаватская ТЭЦ, ТГ-2 выводы генератора 6 кВ	ТШВ-15 Кл. т. 0,5 K <sub>ТТ</sub> =8000/5 Рег. № 1836-63	ЗНОМ-15-63 Кл. т. 0,5 K <sub>ТН</sub> =6000:√3/100:√3 Рег. № 1593-70	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04		
3	Ново-Салаватская ТЭЦ, ТГ-3 выводы генератора 6 кВ	ТШВ-15 Кл. т. 0,5 K <sub>ТТ</sub> =8000/5 Рег. № 1836-63	ЗНОМ-15-63 Кл. т. 0,5 K <sub>ТН</sub> =6000:√3/100:√3 Рег. № 1593-70	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04		
4	Ново-Салаватская ТЭЦ, ТГ-4 выводы генератора 6 кВ	ТШВ-15 Кл. т. 0,5 K <sub>ТТ</sub> =8000/5 Рег. № 1836-63	ЗНОЛ.06 Кл. т. 0,5 K <sub>ТН</sub> =6000:√3/100:√3 Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04		
5	Ново-Салаватская ТЭЦ, ТГ-6 выводы генератора 18 кВ	ТШЛ20-Б1 Кл. т. 0,2 K <sub>ТТ</sub> =8000/5 Рег. № 4016-74	ЗНОМ-15 Кл. т. 0,5 K <sub>ТН</sub> =18000:√3/100:√3 Рег. № 1593-62	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04		
6	Ново-Салаватская ТЭЦ, ТГ-7 выводы генератора 18 кВ	ТШЛ 20 Кл. т. 0,2 K <sub>ТТ</sub> =8000/5 Рег. № 1837-63	ЗНОМ-15 Кл. т. 0,5 K <sub>ТН</sub> =18000:√3/100:√3 Рег. № 1593-62	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04		
7	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №1, 1 СШ 110 кВ, яч.1, КЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – ГПП-1 1Т	ТВ-ЭК Кл. т. 0,2S K <sub>ТТ</sub> =600/5 Рег. № 56255-14	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 K <sub>ТН</sub> =110000:√3/100:√3 Рег. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524- 04	СИКОН С70, рег. № 28822-05	
8	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №1, яч.3, В1 АТ-1 110 кВ	ТВ-ЭК Кл. т. 0,2S K <sub>ТТ</sub> =800/5 Рег. № 56255-14	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 K <sub>ТН</sub> =110000:√3/100:√3 Рег. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12		
9	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №1, яч.4, ОВ 110 кВ	ТВ-ЭК Кл. т. 0,2S K <sub>ТТ</sub> =1000/5 Рег. № 56255-14	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 K <sub>ТН</sub> =110000:√3/100:√3 Рег. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
10	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №1, 1 СШ 110 кВ, яч.5, ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Салават №1	ТВ-ЭК Кл. т. 0,2S K <sub>гт</sub> =800/5 Пер. № 39966-10	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 K <sub>гт</sub> =110000:√3/100:√3 Пер. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Пер. № 27524-04	СИКОН С70, пер. № 28822-05	УСВ-3, пер. № 64242-16, HPE Proliant DL360 Gen10
11	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №1, 2 СШ 110 кВ, яч.7, ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Салават №2	ТВ-ЭК Кл. т. 0,2S K <sub>гт</sub> =800/5 Пер. № 39966-10	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 K <sub>гт</sub> =110000:√3/100:√3 Пер. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Пер. № 27524-04		
12	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №1, яч.9, ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Самаровка	ТВ-ЭК Кл. т. 0,2S K <sub>гт</sub> =800/5 Пер. № 39966-10	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 K <sub>гт</sub> =110000:√3/100:√3 Пер. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Пер. № 36697-12		
13	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №1, 1 СШ 110 кВ, яч.11, ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Ашкадар №1	ТВ-ЭК Кл. т. 0,2S K <sub>гт</sub> =800/5 Пер. № 39966-10	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 K <sub>гт</sub> =110000:√3/100:√3 Пер. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Пер. № 27524-04		
14	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №1, 2 СШ 110 кВ, яч.13, ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Ашкадар №2	ТВ-ЭК Кл. т. 0,2S K <sub>гт</sub> =800/5 Пер. № 56255-14	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 K <sub>гт</sub> =110000:√3/100:√3 Пер. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Пер. № 36697-17		
15	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №1, 1 СШ 110 кВ, яч.14, КЛ 110 кВ ГПП-3 2Т	GSK Кл. т. 0,2S K <sub>гт</sub> =400/5 Пер. № 55009-13	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 K <sub>гт</sub> =110000:√3/100:√3 Пер. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Пер. № 36697-17		
16	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №1, яч.15, В2 АТ-1 110 кВ	ТВ-ЭК Кл. т. 0,2S K <sub>гт</sub> =800/5 Пер. № 56255-14	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 K <sub>гт</sub> =110000:√3/100:√3 Пер. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Пер. № 36697-12		
17	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №1, 2 СШ 110 кВ, яч.16, КЛ 110 кВ ГПП-2 2Т	GSK Кл. т. 0,2S K <sub>гт</sub> =400/5 Пер. № 55009-13	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 K <sub>гт</sub> =110000:√3/100:√3 Пер. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Пер. № 27524-04		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
18	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №1, яч.18, 1СВ	ТВ-ЭК Кл. т. 0,2S K <sub>тп</sub> =1000/5 Рег. № 39966-10	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 K <sub>тп</sub> =110000:√3/100:√3 Рег. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	СИКОН С70, рег. № 28822-05	УСВ-3, рег. № 64242-16, HPE Proliant DL360 Gen10
19	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №1, яч.19, 2СВ	ТВ-ЭК Кл. т. 0,2S K <sub>тп</sub> =1000/5 Рег. № 39966-10	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 K <sub>тп</sub> =110000:√3/100:√3 Рег. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17		
20	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №2, 2 СШ 110 кВ, яч.21, КЛ 110 кВ ГПП-1 4Т	ТВ-110/50 Кл. т. 0,5 K <sub>тп</sub> = 750/5 Рег. № 3190-72	НКФ-110-57-У1 Кл. т. 0,5 K <sub>тп</sub> =110000:√3/100:√3 Рег. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17		
21	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №2, 1 СШ 110 кВ, яч.22, ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – ППК №1	ТВ-110/50 Кл. т. 0,5 K <sub>тп</sub> = 750/5 Рег. № 3190-72	НКФ-110-57-У1 Кл. т. 0,5 K <sub>тп</sub> =110000:√3/100:√3 Рег. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04		
22	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №2, 2 СШ 110 кВ, яч.25, ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – ППК №2	ТВ-110/50 Кл. т. 0,5 K <sub>тп</sub> = 750/5 Рег. № 3190-72	НКФ-110-57-У1 Кл. т. 0,5 K <sub>тп</sub> =110000:√3/100:√3 Рег. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04		
23	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №2, 1 СШ 110 кВ, яч.27, ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – ППК №3	ТВ-110/50 Кл. т. 0,5 K <sub>тп</sub> = 750/5 Рег. № 3190-72	НКФ-110-57-У1 Кл. т. 0,5 K <sub>тп</sub> =110000:√3/100:√3 Рег. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04		
24	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №2, яч.28, ШОВ-2	ТВ Кл. т. 0,5S K <sub>тп</sub> =1000/5 Рег. № 19720-06	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 K <sub>тп</sub> =110000:√3/100:√3 Рег. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08		
25	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №2, 1 СШ 110 кВ, яч.29, ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Рассольная	ТВ-110/50 Кл. т. 0,5 K <sub>тп</sub> = 750/5 Рег. № 3190-72	НКФ-110-57-У1 Кл. т. 0,5 K <sub>тп</sub> =110000:√3/100:√3 Рег. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
26	Ново-Салаватская ТЭЦ, ЗРУ-110 кВ №2, 2 СШ 110 кВ, яч.31, ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – НПО	ТВ-110/50 Кл. т. 0,5 K <sub>тг</sub> = 750/5 Рег. № 3190-72	НКФ-110-57-У1 Кл. т. 0,5 K <sub>тн</sub> =110000:√3/100:√3 Рег. № 14205-94	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	СИКОН С70, рег. № 28822-05	
27	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.1, КЛ-6 кВ ф.1А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тг</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 K <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
28	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.1, КЛ-6 кВ ф.1Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тг</sub> =600/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 K <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
29	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.2, КЛ-6 кВ ф.2А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тг</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 K <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
30	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.2, КЛ-6 кВ ф.2Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тг</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 K <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
31	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.3, КЛ-6 кВ ф.3А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5S K <sub>тг</sub> =1000/5 Рег. № 47958-11	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 K <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
32	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.3, КЛ-6 кВ ф.3Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тг</sub> =600/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 K <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
33	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.3, КЛ-6 кВ ф.3В	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тг</sub> =600/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 K <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
34	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.6, КЛ-6 кВ ф.6А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тг</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 K <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
35	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.6, КЛ-6 кВ ф.6Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тг</sub> =600/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 K <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		

СИКОН С50, рег. № 28523-05

УСВ-3, рег. № 64242-16, НРЕ Proliant DL360 Gen10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
36	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.6, КЛ-6 кВ ф.6В	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =600/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С50, рег. № 28523-05	УСВ-3, рег. № 64242-16, HPE Proliant DL360 Gen10
37	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч.7, КЛ-6 кВ ф.7Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
38	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, ф.8 «1ШР»	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1500/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С70, рег. № 28822-05	
39	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, ф.9 «9ШР»	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1500/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	СИКОН С70, рег. № 28822-05	
40	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч. 11, КЛ-6 кВ ф.11А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С50, рег. № 28523-05	
41	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч. 11, КЛ-6 кВ ф.11Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =200/5 Рег. № 1261-08	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
42	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 1 секция 6 кВ, яч. 11, КЛ-6 кВ ф.11В «66Т»	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =600/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
43	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч. 18, КЛ-6 кВ ф.18А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12		
44	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч. 18, КЛ-6 кВ ф.18Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =600/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
45	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч. 20, КЛ-6 кВ ф.20А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
46	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч. 20, КЛ-6 кВ ф.20Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тТ</sub> =600/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 K <sub>тН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17	СИКОН С50, рег. № 28523-05	УСВ-3, рег. № 64242-16, НРЕ Proliant DL360 Gen10
47	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч. 24, КЛ-6 кВ ф.24А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тТ</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 K <sub>тН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
48	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч. 24, КЛ-6 кВ ф.24Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тТ</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 K <sub>тН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
49	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, ф.28 «10ШР»	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тТ</sub> =1500/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 K <sub>тН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	СИКОН С70, рег. № 28822-05	
50	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч. 30, КЛ-6 кВ ф.30А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тТ</sub> =200/5 Рег. № 1261-08	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 K <sub>тН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С50, рег. № 28523-05	
51	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч. 30, КЛ-6 кВ ф.30Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тТ</sub> =600/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 K <sub>тН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
52	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч. 32, КЛ-6 кВ ф.32А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тТ</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 K <sub>тН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С50, рег. № 28523-05	
53	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч. 32, КЛ-6 кВ ф.32Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тТ</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 K <sub>тН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
54	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, ф.36 «2ШР»	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>тТ</sub> =1500/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 K <sub>тН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С70, рег. № 28822-05	



Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
55	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч. 38, КЛ-6 кВ ф.38А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>ТТ</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С50, рег. № 28523-05
56	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч. 38, КЛ-6 кВ ф.38Б	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>ТТ</sub> =1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	
57	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч. 40, Трансформатор 2Т	ТШВ-15 Кл. т. 0,5 К <sub>ТТ</sub> =8000/5 Рег. № 1836-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С70, рег. № 28822-05
58	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч. 42, КЛ-6 кВ ф.42А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> =1000/5 Рег. № 47958-11	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С50, рег. № 28523-05
59	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 2 секция 6 кВ, яч. 42, КЛ-6 кВ ф.42Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>ТТ</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С50, рег. № 28523-05
60	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч. 21, Трансформатор 1Т	ТШВ-15 Кл. т. 0,5 К <sub>ТТ</sub> =8000/5 Рег. № 1836-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С70, рег. № 28822-05
61	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч. 23, КЛ-6 кВ ф.23А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>ТТ</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С50, рег. № 28822-05
62	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч. 23, КЛ-6 кВ ф.23Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>ТТ</sub> =600/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	
63	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч. 27, КЛ-6 кВ ф.27А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>ТТ</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	
64	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч. 27, КЛ-6 кВ ф.27Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>ТТ</sub> =600/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	

УСВ-3, рег. № 64242-16, НРЕ Proliant DL360 Gen10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
65	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч. 29, КЛ-6 кВ ф.29А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С50, рег. № 28523-05	
66	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч. 29, КЛ-6 кВ ф.29Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =600/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
67	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч. 31, КЛ-6 кВ ф.31А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
68	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч. 31, КЛ-6 кВ ф.31Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
69	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч. 35, КЛ-6 кВ ф.35А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
70	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч. 35, КЛ-6 кВ ф.35Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =600/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
71	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, ф.37А «3ШР»	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С70, рег. № 28822-05	
72	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, ф.37Б «4ШР»	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
73	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч. 41, КЛ-6 кВ ф.41А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С50, рег. № 28822-05	
74	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч. 41, КЛ-6 кВ ф.41Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5S К <sub>тт</sub> =600/5 Рег. № 47958-11	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12		
75	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч. 43, КЛ-6 кВ ф.43А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		

УСВ-3, рег. № 64242-16, НРЕ Proliant DL360 Gen10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
76	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 3 секция 6 кВ, яч. 43, КЛ-6 кВ ф.43Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =600/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С50, рег. № 28523-05	УСВ-3, рег. № 64242-16, НРЕ Proliant DL360 Gen10
77	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 52, КЛ-6 кВ ф.52А	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> = 1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
78	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 52, КЛ-6 кВ ф.52Б	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> = 1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
79	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 53, КЛ-6 кВ ф.53А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5S К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 47958-11	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
80	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 53, КЛ-6 кВ ф.53Б	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> = 1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
81	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 54, КЛ-6 кВ ф.54А	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> = 1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
82	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 54, КЛ-6 кВ ф.54Б	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> = 1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
83	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 55, КЛ-6 кВ ф.55А	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
84	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 55, КЛ-6 кВ ф.55Б	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
85	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 56, КЛ-6 кВ ф.56А	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
86	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 56, КЛ-6 кВ ф.56Б	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>тт</sub> =1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>тн</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
87	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 58, КЛ-6 кВ ф.58А	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>ГТ</sub> =1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С50, рег. № 28523-05	УСВ-3, рег. № 64242-16, НРЕ Proliant DL360 Gen10
88	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 58, КЛ-6 кВ ф.58Б	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>ГТ</sub> =1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
89	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, ф.59А «5ШР»	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>ГТ</sub> =1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С70, рег. № 28822-05	
90	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, ф.59Б «6ШР»	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>ГТ</sub> =1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
91	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 61, КЛ-6 кВ ф.61А	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5S К <sub>ГТ</sub> =1000/5 Рег. № 47958-11	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	СИКОН С50, рег. № 28523-05	
92	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 61, КЛ-6 кВ ф.61Б	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>ГТ</sub> =1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
93	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 62, КЛ-6 кВ ф.62А	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>ГТ</sub> =1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С50, рег. № 28523-05	
94	Ново-Салаватская ТЭЦ, ГРУ-6 кВ, 4 секция 6 кВ, яч. 62, КЛ-6 кВ ф.62Б	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>ГТ</sub> =600/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
95	Ново-Салаватская ТЭЦ, РУСН-6 кВ, 7 секция 6 кВ, яч. 131, питание резервной сборки ПА от трансформатора 1ТР	ТПШЛ-10 Кл. т. 0,5 К <sub>ГТ</sub> =2000/5 Рег. № 1423-60	НОМ-6 Кл. т. 0,5 К <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 159-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С70, рег. № 28822-05	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
96	Ново-Салаватская ТЭЦ, РУСН-6 кВ, 7 секция 6 кВ, яч.132, питание резервной сборки IA от трансформатора 1ТР	ТПШЛ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>ТТ</sub> =2000/5 Рег. № 1423-60	НОМ-6 Кл. т. 0,5 K <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 159-49	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С70, рег. № 28822-05	УСВ-3, рег. № 64242-16, HPE Proliant DL360 Gen10
97	Ново-Салаватская ТЭЦ, РУСН-6 кВ, 7 секция 6 кВ, яч.163, рабочее питание 7 секции РУСН-6кВ от трансформатора 26Т	ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>ТТ</sub> =1500/5 Рег. № 2473-69	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 K <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
98	Ново-Салаватская ТЭЦ, РУСН-6 кВ, 8 секция 6 кВ, яч.196, рабочее питание 8 секции РУСН-6кВ от трансформатора 26Т	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>ТТ</sub> =1000/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 K <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
99	Ново-Салаватская ТЭЦ, РУСН-6 кВ, 9 секция 6 кВ, яч.217, рабочее питание 9 секции РУСН-6кВ от трансформатора 27Т	ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>ТТ</sub> =1500/5 Рег. № 2473-69	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 K <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		
100	Ново-Салаватская ТЭЦ, РУСН-6 кВ, 10 секция 6 кВ, яч.237, рабочее питание 10 секции РУСН-6кВ от трансформатора 27Т	ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 K <sub>ТТ</sub> =1500/5 Рег. № 2473-69	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 K <sub>ТН</sub> =6000/100 Рег. № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		

Примечания:

1 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 2 метрологических характеристик.

2 Допускается замена УСВ, УСПД на аналогичные утвержденных типов.

3 Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ, как их неотъемлемая часть.

Таблица 3 – Основные метрологические характеристики АИИС КУЭ

Номер ИК	Вид электрической энергии	Границы основной погрешности $\pm\delta$ , %	Границы погрешности в рабочих условиях $\pm\delta$ , %
1	2	3	4
1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 25, 26	Активная Реактивная	1,2 1,9	2,9 4,5
5, 6	Активная Реактивная	0,8 1,2	1,5 2,3
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Активная Реактивная	0,8 1,2	1,2 1,9
24	Активная Реактивная	1,2 1,8	1,7 2,7
31, 58, 74, 79, 91	Активная Реактивная	1,3 2,1	1,9 3,6
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Активная Реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
Пределы абсолютной погрешности синхронизации компонентов СОЕВ АИИС КУЭ к шкале координированного времени UTC (SU), ( $\pm$ ) с			5
<p>Примечания:</p> <p>1 Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии (получасовая).</p> <p>2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности <math>P = 0,95</math></p> <p>3 Границы погрешности результатов измерений приведены для <math>\cos\phi=0,8</math>, токе ТТ, равном 100 % от <math>I_{ном}</math> для нормальных условий и при <math>\cos\phi=0,8</math>, токе ТТ, равном 5 % от <math>I_{ном}</math> для рабочих условий, при температуре окружающего воздуха в месте расположения счетчиков от +5 до +35 °С.</p>			

Таблица 4 – Основные технические характеристики АИИС КУЭ

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество измерительных каналов	100
<p>Нормальные условия</p> <p>параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- напряжение, % от <math>U_{ном}</math></li> <li>- ток, % от <math>I_{ном}</math></li> <li>- коэффициент мощности</li> <li>- температура окружающей среды для счетчиков, °С</li> <li>- частота, Гц</li> </ul>	<p>от 98 до 102</p> <p>от 100 до 120</p> <p>0,8</p> <p>от +21 до +25</p> <p>50</p>

Продолжение таблицы 4

1	2
<p>Условия эксплуатации параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- напряжение, % от <math>U_{ном}</math></li> <li>- ток, % от <math>I_{ном}</math></li> <li>- коэффициент мощности <math>\cos\varphi</math> (<math>\sin\varphi</math>)</li> <li>- температура окружающей среды для ТТ и ТН, °С</li> <li>- температура окружающей среды для счетчиков, °С СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.03</li> <li>- температура окружающей среды для УСПД, °С</li> <li>- температура окружающей среды для сервера, °С</li> <li>- атмосферное давление, кПа</li> <li>- относительная влажность, %, не более</li> <li>- частота, Гц</li> </ul>	<p>от 90 до 110 от 1 до 120 от 0,5 инд. до 1 емк от -40 до +40</p> <p>от +5 до +35 от +10 до + 30 от +10 до + 30 от 80,0 до 106,7 98 от 49,6 до 50,4</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов Счетчики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- среднее время наработки на отказ, ч, не менее СЭТ-4ТМ.03, СЭТ-4ТМ.03.01 (рег. № 27524-04) 90000 СЭТ-4ТМ.03М (рег. № 36697-08) 140000 СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.03М.01 (рег. № 36697-12) 165000 СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.03М.01 (рег. № 36697-17) 220000</li> <li>УСПД: СИКОН С50, СИКОН С70</li> <li>- среднее время наработки на отказ, ч, не менее 70000</li> <li>УСВ-3:</li> <li>- среднее время наработки на отказ, ч, не менее 45000</li> <li>Сервер ИВК:</li> <li>- среднее время наработки на отказ, ч, не менее 100000</li> <li>- среднее время восстановления работоспособности, ч 1</li> </ul>	
<p>Глубина хранения информации Счетчики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>СЭТ-4ТМ.03, СЭТ-4ТМ.03.01 (рег. № 27524-04)</li> <li>-каждого массива профиля при времени интегрирования 30 мин, сут. не менее 113</li> <li>СЭТ-4ТМ.03М (рег. № 36697-08)</li> <li>-каждого массива профиля при времени интегрирования 30 мин, сут. не менее 113</li> <li>СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.03М.01 (рег. № 36697-12)</li> <li>-каждого массива профиля при времени интегрирования 30 мин, сут. не менее 114</li> <li>СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.03М.01 (рег. № 36697-17)</li> <li>-каждого массива профиля при времени интегрирования 30 мин, сут, не менее 114</li> <li>УСПД: СИКОН С50, СИКОН С70</li> <li>- суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления (выработки) по каждому каналу, сут, не менее 45</li> <li>Сервер ИВК:</li> <li>- хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее 3,5</li> </ul>	

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации–участники ОРЭМ с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- в журнале событий счетчика и УСПД:
  - параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекции времени в счетчике и УСПД.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - электросчетчика и УСПД;
  - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
  - испытательной коробки;
  - сервера БД;
- защита на программном уровне:
  - результатов измерений (при передаче, возможность использования цифровой подписи);
  - установка пароля на счетчик;
  - установка пароля на сервер БД.

### Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ.

### Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1	2	3
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	98
	ТВЛМ-10	32
	ТЛМ-10	6
	ТПШЛ-10	4
	ТШВ-15	16
	ТШЛ20-Б1	3
	ТШЛ-20	3
	ТВ-110/50	18
	ТВ-ЭК	33
	GSK	6
	ТВ	3
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	1
	ЗНОМ-15	6
	НКФ-110-57 У1	12
	НОМ-6	4
	НТМИ-6-66	7
	ЗНОЛ.06	3



Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-15-63	9
Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03.01 (рег. № 27524-04)	68
	СЭТ-4ТМ.03 (рег. № 27524-04)	18
	СЭТ-4ТМ.03М (рег. № 36697-08)	1
	СЭТ-4ТМ.03М (рег. № 36697-17)	4
	СЭТ-4ТМ.03М.01 (рег. № 36697-17)	1
	СЭТ-4ТМ.03М (рег. № 36697-12)	3
	СЭТ-4ТМ.03М.01 (рег. № 36697-12)	5
Сервер ИВК	HPE Proliant DL360 Gen10	1
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1
Контроллер сетевой индустриальный (УСПД)	СИКОН С70	4
	СИКОН С50	1
Автоматизированное рабочее место	АРМ	7
Документация		
Методика поверки	МП 26.51/80/21	1
Формуляр	ФО 26.51/80/21	1

#### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика (метод) измерений электроэнергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ». МВИ 26.51/80/21, аттестованной ООО «Энерготестконтроль». Аттестат аккредитации № RA.RU.312560 от 03.08.2018 г.

#### Нормативные документы, устанавливающие требования к АИИС КУЭ

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

#### Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Салаватская ТЭЦ» (ООО «НСТЭЦ») Юридический адрес: 453252, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД САЛАВАТ, УЛИЦА МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, ЗДАНИЕ 54, СТРОЕНИЕ 1  
Почтовый адрес: 453252, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. САЛАВАТ, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, ЗДАНИЕ 54, СТРОЕНИЕ 1  
ИНН 0266029390. Тел./факс: 8(3476) 35-02-90. E-mail: [office@nslvtec.ru](mailto:office@nslvtec.ru)

#### Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготестконтроль» (ООО «Энерготестконтроль») Адрес: 117449, Российская Федерация, Москва, ул. Карьер д. 2, стр.9, помещение 1  
Телефон: 8 (495) 6478818  
E-mail: [golovkonata63@gmail.com](mailto:golovkonata63@gmail.com)  
Аттестат аккредитации ООО «Энерготестконтроль» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.312560 от 03.08.2018 г.

